

Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej :

Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych, uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

- a) Złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendy PSP
- b) Złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym:
 - Dokumentacja powykonawcza uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż
 - Oświadczenie wykonawcy w jakim obiekcie zainstalowany jest system oraz wykaz urządzeń systemu (w formie tabelarycznej), nazwa producenta wraz z numerami świadectw dopuszczenia przez CNBOP na wszystkie elementy wchodzące w skład systemu (kserokopie)
 - zakres i obszar ochrony obiektu (strefy pożarowe)
 - organizacja alarmowania w obiekcie (scenariusz działania) oraz czym steruje system sygnalizacji pożaru
 - oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz o sprawności wysterowania urządzeń wykonawczych wraz z protokołem prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania
 - oświadczenie o sprawności systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
- c) Złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,
- d) Złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego, a także informacji o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych w szczególności:
 - tor radiowy – pozwolenie radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (dokumenty potwierdzające),
 - tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego (PSTN) przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych
- e) Złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719,

Wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinien zawierać :

- Nazwa budynku, przeznaczenie
- Powierzchnia, ilość kondygnacji
- Charakter budynku – funkcja
- Lokalizacja budynku w stosunku do sąsiadujących zabudowań
- Kategoria Zagrożenia Ludzi
- Gęstość obciążenia ogniowego
- Klasa odporności pożarowej budynku
- Podział na strefy
- Drogi ewakuacji
- Zainstalowane urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie
- Droga pożarowa
- Zapotrzebowanie wodne

f) Złożeniem karty charakterystyki obiektu zgodnej z wzorem

W karcie charakterystyki obiektu powinny znajdować się następujące informacje:

- dane operatora (nazwa, adres, kontakt)
- dane abonenta (nazwa adres kontakt do obiektu oraz do osób funkcyjnych abonenta)
- dane konserwatora (nazwa, adres, kontakt)
- lokalizacja centrali pożarowej
- plan sytuacyjny z naniesionymi następującymi danymi:
 1. Drogi pożarowe prowadzące do obiektu
 2. Place manewrowe przy obiekcie
 3. Lokalizacja hydrantów zewnętrznych lub innych źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego
 4. Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 5. Lokalizacja głównego zaworu gazu
 6. Lokalizacja urządzeń sterujących instalacjami przeciwpożarowymi.

Wszelkie uzgodnienia, związane ze złożeniem wniosku abonenta wraz z wymaganymi dokumentami, dokonuje w imieniu abonenta operator posiadający stosowne upoważnienie abonenta.